

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :	<b>R.U.C.</b>		
Dirección :			
Teléfono :	Fax :		
Nro. Cons. : 334	Fecha : 23/11/2023	Documento : PEDIDO 001466	
Concepto :	ACUMULADOR DE ENERGIA- UPS PARA EL SERVICIO EN UNA UNIDAD		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.00	UNIDAD	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS  TÉRMINO DE REFERENCIA: ACUMULADOR DE ENERGIA- EQUIPO DE UPS- PARA EL SERVIDOR		
<b>TOTAL</b>				

Las cotizaciones deben estar dirigidas a GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC



Atentamente

Unidad de Abastecimiento

Área de Logística



## ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UPS

### A) PARA SERVIDORES (1 UPS)

- ✓ 01 UPS SMART srt 5000VA 230V RACKEABLE  
Potencia de salida de **3.8 K/Watts** 5.0KVA o superior  
Voltaje de salida nominal de 208V,230V
- ✓ Paquete de baterías para unidad Smart 96V 3 KVA y voltaje de batería 96V  
Autonomía de 40 minutos o superior
- ✓ 2 Kit rackeable Smart para UPS
- ✓ Garantía por 1 año mínimo

### B) PARA 2 PC CENTRAL (2 UPS)

#### (2) Smart-UPS SRT - APC 1500 VA 230 V

- **Capacidad eléctrica de salida:** 1.5Kilovatios / 1.0kVA o superior
- **Conexiones de salida:** (4) IEC 60320 C19 (Batería de reserva)  
(6) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)  
(2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
- **Voltaje de salida nominal:** 230V
- **Voltaje Nominal de Entrada:** 230V
- **Tipo de Conexión de Entrada:** Hard wire 3-wire (1P + N + E)
- **Autonomía de 20 minutos o superior**