

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :	R.U.C.		
Dirección :			
Teléfono :	Fax :		
Nro. Cons. : 97	Fecha : 03/04/2023	Documento : PEDIDO 000306	
Concepto :	REITERO ATENCION AL REQUERIMIENTO DE UPS PARA CENTRO DE COMPUTO DE LA SEDE		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	UNIDAD	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS TÉRMINO DE REFERENCIA: SMART RACKEABLE		
			TOTAL	

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC





GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno Regional
de Cusco

Gerencia Regional de
Educación Cusco

Unidad de
Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA UPS

A) PARA SERVIDORES ✓

- ✓ 01 UPS SMART srt 3000VA 230V RACKEABLE
Potencia de salida de 3.8 K/Watts 3.0KVA o superior
Voltaje de salida nominal de 208V,230V
- ✓ Paquete de baterías para unidad Smart 96V 3 KVA y voltaje de batería 96V
Autonomía de 40 minutos o superior
- ✓ 2 Kit rackeable Smart para UPS
- ✓ Garantía por 1 año mínimo

B) PARA 2 PC CENTRAL

2 Smart-UPS SRT - APC 5000 VA 230 V

- Capacidad eléctrica de salida: 4.5Kilovatios / 5.0kVA
- Conexiones de salida: (4) IEC 60320 C19 (Batería de reserva)
(6) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
(2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
- Voltaje de salida nominal: 230V
- Voltaje Nominal de Entrada: 230V
- Tipo de Conexión de Entrada: Hard wire 3-wire (1P + N + E)
- Autonomía de 20 minutos o superior

①